

Luvansaaja	IV- työnjohtaja	
Rakennuspaikka	Osoite	Lupatunnus

SUORITETTU TEHTÄVÄ	Vastuhenkilö	Päivämäärä	Vastuhenkilön allekirjoitus
Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu			
Aloituskokouksesta on sovittu			
Viralliset / leimatut IV-suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu.			
Kanaviston asennustarkastus on suoritettu			
Tiiveyskoe suoritettu (mikäli käytetyt kanavaosat eivät ole tyyppihyväksytyjä). <i>Pöytäkirja</i>			
Lämpö-, palo- ja kondenssieristykset tarkastettu			
Palon ja savun leviämistä rajoittavat laitteet tarkastettu			
Kanaviston puhdistettavuus tarkastettu			
Koneellisen ilmanvaihdon tulo- / ja poistoilmaventtiilit tarkastettu			
Painovoimaisen ilmanvaihdon venttiilit tarkastettu			
Ilmamäärien mittaus ja säätö suoritettu. <i>Pöytäkirja</i>			
Ilmanvaihtolaitteiston äänitasot asetuksen 796/2017 (YMa rakennuksen ääniympäristöstä) mukaiset			
Ulospuhallusilma johdettu ulos rakennuksesta asetuksen 1009/2017 (YMa uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta) mukaisesti			
Virtausreitit tarkastettu (makuuhuoneiden, keittiön, pesu- ja WC-tilojen oviin kynnyksraot (15mm) tai vast. virtaussäleiköt)			
Laitevalmistajan käyttö- ja huolto-ohjeet luovutettu sekä käytön ja huollon opastus annettu.			
IV-työnjohtaja suorittanut muuttotarkastuksen (kuittaa ylläolevat päivätyt tarkastukset)			
IV-työnjohtaja suorittanut lopputarkastuksen (kuittaa ylläolevat päivätyt tarkastukset)			
Viranomaisen IV-loppukatselmus on pidetty			

Hakemus IV-työnjohtajaksi on jätettävä rakennusvalvontaan ennen IV-töiden aloittamista.

IV-työnjohtajan on sovittava katselmusten suorittamisesta hyvissä ajoin LVI-tarkastusinsinöörin kanssa (p. 044 - 701 1354).